

检验检测机构名称: 云南中检检测技术有限公司 检验检测地址: 昆明市盘龙区

委托单位名称: 云南中检检测技术有限公司 委托日期: 2017年05月05日

委托地址: 昆明市盘龙区 委托联系人: 王经理

委托检测项目: 1. 水泥胶砂抗压强度; 2. 水泥胶砂抗折强度; 3. 水泥胶砂耐磨性; 4. 水泥胶砂吸水率

制样地点: 昆明 样品名称: 水泥胶砂 规格: 40mm×40mm×160mm 数量: 10组

委托日期: 2017年05月05日 检测日期: 2017年05月05日 报告日期: 2017年05月05日

检测项目	要求	结果	判定
抗压强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	42.5MPa	合格
抗折强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	7.8MPa	合格
耐磨性	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.05mm	合格
吸水率	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.12%	合格

检测项目	要求	结果	判定
抗压强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	42.5MPa	合格
抗折强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	7.8MPa	合格
耐磨性	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.05mm	合格
吸水率	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.12%	合格

结论: 符合GB 175-2007中P42.5R的要求

检测项目	要求	结果	判定
抗压强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	42.5MPa	合格
抗折强度	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	7.8MPa	合格
耐磨性	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.05mm	合格
吸水率	符合GB 175-2007中P42.5R的要求	0.12%	合格

检测人: 王经理

审核人: 王经理

报告人: 王经理

